




**Паспорт,
руководство по монтажу
и эксплуатации**



**Системы
обратного осмоса
AWT Premium RO100**



Содержание

Паспортные данные

Общий вид системы AWT Premium RO100	4
Технические условия	5
Технические характеристики	6
Требования к качеству исходной воды	7
Комплектация системы обратного осмоса AWT Premium RO100	8

Руководство по монтажу и эксплуатации

Схемы подключения системы обратного осмоса	9
AWT Premium RO100-NP35	10
AWT Premium RO100-NP35M (с минерализатором)	11
AWT Premium RO100-A1 (с насосом)	12
AWT Premium RO100-A1M (насос с минерализатором)	13
Последовательность действий при монтаже	14

Обслуживание

Проверка системы на соответствие техническим характеристикам	24
Эксплуатация и замена фильтрующих элементов	25
Гарантийные обязательства	26
Приложение 1	30


Благодарим Вас за покупку системы очистки воды AWT Premium RO100!

Система очистки воды AWT Premium RO100 оснащена высокоэффективными фильтрами сорбции и обратноосмотической мембраной, через которую проникают только молекулы воды и кислорода. Благодаря многостадийной очистке, вы можете эффективно очищать воду от вирусов, соли и вредоносных металлов. При правильном обслуживании система фильтрации обеспечит Вас качественной и вкусной питьевой водой на долгие годы.



Перед монтажом внимательно прочтайте инструкцию по установке.


Принцип работы обратноосмотической мембранны






Паспортные данные


Общий вид систем AWT Premium RO100




Система обратного осмоса AWT Premium RO100-NP35



Система обратного осмоса AWT Premium RO100-A1 (с насосом)



Система обратного осмоса
AWT Premium RO100-NP35M
(с минерализатором)



Система обратного осмоса AWT Premium RO100-A1M (с насосом
и минерализатором)

* Комплектация и внешний вид системы может изменяться в зависимости от модели.

Технические условия

Параметр	Значение
Давление на входе для системы без помпы, атм.	3,0–5,0*
Давление на входе для системы с помпой, атм.	2,0–4,5*
Давление в мембранным баке, атм.	0,4–0,6**
Температура входящей воды, °C	+4... +30***
Допустимая температура окружающей среды, °C	+5...+40***
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов	резьбовое, 1/2

* В случае, когда давление в системе водоснабжения ниже требуемого значения, установите дополнительный насос или приобретите систему, укомплектованную повышающим насосом. В случае, когда давление в системе водоснабжения выше указанного, произведите установку регулятора давления на входе в систему обратного осмоса.

**Если давление ниже или выше указанного, необходимо повысить или понизить давление на входе в систему.

*** От температуры исходной воды зависит как качество фильтруемой воды (селективность), так и производительность системы в общем. Оптимальные температурные значения указаны в таблице. Низкая температура приводит к снижению производительности, высокая температура приводит к ухудшению качества воды. При температуре входящей воды выше +30 °C использование системы не рекомендовано.



Внимание!

Установка и запуск системы обратного осмоса AWT Premium RO100 должна осуществляться только квалифицированными специалистами.

Технические характеристики систем обратного осмоса AWT Premium RO100

Параметр	AWT Premium RO100-NP35	AWT Premium RO100-NP35M (с минерализатором)	AWT Premium RO100-A1 (с насосом)	AWT Premium RO100-ATM (с насосом и минерализатором)
Производительность системы, л/сут			385	
Требуется подключение к сети электропитания 220 вольт	-	-	AC 220V 110V... DC24V 50 Гц	AC 220V 110V... DC24V 50 Гц
Рабочее давление с помпой, атм			5-8*	
Рабочее давление без помпы, атм		равно давлению исходной воды		
Объем накопительного бака (полезный объем), л		3,2 GAL/12 (7-8)		
Диаметры подключения трубок (исходная/пермеат/концентрат), дюймы		$\frac{3}{8}$ / $\frac{3}{8}$ / $\frac{1}{4}$		
Габариты (ВxШxГ), мм		520 x 360 x 190		

Этапы очистки

1.	Картридж механической очистки AWT ЭФГ 63/250-50 SL10		+		
2.	Картридж угольный гранулированный AWT CG-SL10		+		
3.	Картридж угольный прессованный AWT CP-SL10		+		
4.	Мембрана обратноосмотическая VONTRON ULP2012-100GPD		+		
5.	Постфильтр угольный для систем обратного осмоса AWT Premium (T33B+)		+		
6.	Постфильтр (минерализатор) для систем обратного осмоса AWT Premium (T33D+)	-	+	-	+

* Зависит от давления исходной воды


Требования к качеству исходной воды

Показатель	Значение**
pH	не менее 7
Минерализация, мг/л	< 1500
Жесткость, мг-экв/л	< 10,0
Свободный хлор, мг/л	< 0,5
Железо, мг/л	< 0,3
Марганец, мг/л	< 0,1
Перманганатная окисляемость, мг О2/л	< 5,0
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мг	< 50,0
Общие колиформные бактерии, ед/100 мл	отсутствие
Мутность (ЕМФ)	не более 2,6
Хлориды, мг/л	не более 400
Сульфаты, мг/л	не более 500

* Повышенное содержание микроэлементов в исходной воде может снизить срок службы мембранны и картриджей.

** Установка систем обратного осмоса предназначена для доочистки питьевой водопроводной воды из систем централизованного водоснабжения. При превышении каких-либо показателей от указанных норм рекомендуем установить дополнительную систему предочистки перед системой обратного осмоса. Для подбора оборудования можете связаться с компанией AWT по номеру телефона +7 (495) 909-92-72.

Комплектация системы обратного осмоса AWT Premium RO100




Система обратного осмоса AWT Premium RO100 в сборе



Картридж механической очистки AWT ЭФГ 63/250-50 SL10



Картридж угольный прессованный AWTCP-SL10




Картридж угольный гранулированный AWTCG-SL10



Мембрана обратноосмотическая VONTRON ULP2012-100GPD




Шаровой кран BV-04 1/4'' – 1 шт.



LA-2 защита от протечек воды бытовых систем – 1 шт.



Кран чистой воды, D-18 качества Premium – 1 шт.
*Для систем AWT Premium RO100-A1 (с насосом) и AWT Premium RO100-NP35



Кран чистой воды, D-19 качества Premium – 1 шт.
*Для систем AWT Premium RO100-NP35M (с минерализатором) и AWT Premium RO100-ATM (с насосом и минерализатором)




Фитинг прямой 1/4''-1/4'' (трубка-трубка) QT-18A
*Для систем с минерализатором – 2 шт.
Для систем без минерализатора – 1 шт.



Мембранный бак для осмоса NPTK-3 (объем 3,0 GAL) – 1 шт.




Кран шаровый для мембранных баков (QT-01B) – 1 шт.



Кронштейн для крана – 1 шт.



Ключ WR1 SL10 – 1 шт.



Ключ WR2 для корпуса мембранных баков BR105 NatureWater – 1 шт.



Трубка для сброса дренажа (чёрная) 1/4" TUBE – 1 м.



Трубка для подачи исходной воды (красная) 3/8" TUBE – 1 м.



Трубка для пермеата (синяя) 3/8" TUBE – 1 м.
*Для систем с минерализатором – 2 шт.
Для систем без минерализатора – 1 шт.



Трубка для накопительного бака (желтая) 3/8" TUBE – 1 м.






Инструкция – 1 шт.


Руководство по монтажу и эксплуатации

Схемы подключения системы обратного осмоса

Рекомендуемые места установки системы обратного осмоса
AWT Premium RO100




Система обратного осмоса AWT Premium RO100-NP35




- Шаровой кран
- Корпуса с фильтрами предочистки:
А - полипропилен 50 мкм
В - активированный уголь гранулированный
С - активированный уголь прессованный
- Механический распределительный клапан
- Обратноосмотическая мембрана
- Ограничитель потока
- Кран ручной промывки
- Дренажный хомут
- Кран накопительного бака
- Накопительный бак
- Постфильтр
- Кран чистой воды
- Обратный клапан
- Устройство защиты от протечек

Система обратного осмоса AWT Premium RO100-NP35M (с минерализатором)




1. Шаровой кран
2. Корпуса с фильтрами предочистки:
А - полипропилен 10 мкм
В - активированный уголь гранулированный
С - активированный уголь прессованный
3. Механический распределительный клапан
4. Обратноосмотическая мембрана
5. Ограничитель потока
6. Кран ручной промывки
7. Дренажный хомут
8. Кран накопительного бака
9. Накопительный бак
10. Угольный постфильтр
11. Минерализатор
12. Кран чистой воды
13. Обратный клапан
14. Устройство защиты от протечек

Система обратного осмоса AWT Premium RO100-A1 (с насосом)



1. Тройник с шаровым краном
2. Корпуса с фильтрами предочистки:
А - полипропилен 10 мкм
В - активированный уголь гранулированный
С - активированный уголь прессованный
3. Реле низкого давления
4. Электромагнитный клапан
5. Бустерный насос
6. Обратноосмотическая мембрана
7. Кран ручной промывки
8. Ограничитель потока
9. Реле высокого давления
10. Постфильтр угольный
11. Кран чистой воды
12. Накопительный бак
13. Дренажный хомут
14. Кран накопительного бака
15. Обратный клапан
16. Устройство защиты от протечек

Система обратного осмоса AWT Premium RO100-A1M (с насосом и минерализатором)



1. Тройник с шаровым краном
2. Корпуса с фильтрами предочистки:
А - полипропилен 10 мкм
Б - активированный уголь гранулированный
С - активированный уголь прессованный
3. Реле низкого давления
4. Электромагнитный клапан
5. Бустерный насос
6. Обратноосмотическая мембрана
7. Кран ручной промывки
8. Ограничитель потока
9. Реле высокого давления
10. Постфильтр угольный
11. Кран чистой воды
12. Накопительный бак
13. Дренажный хомут
14. Кран накопительного бака
15. Обратный клапан
16. Минерализатор
17. Устройство защиты от протечек

Последовательность действий при монтаже системы обратного осмоса



Внимание!

Обязательно ознакомьтесь с данным разделом инструкции! При несоблюдении рекомендаций по установке системы обратного осмоса производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании!

1. Подготовка к установке системы обратного осмоса

1. Проверьте наличие и целостность всех комплектующих. Вскрывать упаковку фильтрующих элементов запрещено до момента их установки. В случае, когда комплектность установки не соответствует заявленной в паспорте, производитель вправе отказать в обмене товара, если упаковка фильтрующих элементов повреждена.
2. Убедитесь в том, что:

 - Давление воды на входе соответствует рекомендованному значению*
 - Химические показатели воды соответствуют требованиям к качеству исходной воды**
 - Температура воды на входе соответствует рекомендованному значению *
 - Установка будет находиться в удобном для обслуживания месте
 - Установка не расположена рядом с обогреваемым прибором и под прямым воздействием солнечных лучей

* требования изложены в пункте «Паспортные данные».

** при превышении требований по качеству исходной воды производительность системы существенно будет ниже.



В случае, когда у Вас недостаточно места для установки накопительного бака, Вы можете перенести его в удобное для Вас место на расстояние, не превышающую длину соединительной трубы, идущей в комплекте с установкой.



Необходимо использовать одноразовые перчатки при монтаже всех водопроводящих трубок, картриджей и мембранны. Бактериальное заражение системы может привести к полной замене установки.




Все системы, выпускаемые компанией AWT, проверяются на отсутствие протечек, поэтому допускается наличие остатков воды внутри системы.

2. Правила работы с гибкими трубками 1/4 дюйма и быстроразъемными коннекторами

Подключение гибких трубок не требует специальных инструментов. Трубки могут быть обрезаны для удобства монтажа. Компания AWT рекомендует сохранить их длину для облегчения сервисного обслуживания фильтра. Трубки должны быть обрезаны ровно, без царапин на торце.


Подключение трубы

1. Отрежьте трубку под прямым углом.
2. Вставьте ее в коннектор до упора, применив небольшое усилие. Трубка должна зайти в коннектор примерно на 10 мм.
3. Потяните трубку из коннектора для проверки соединения. Трубка не должна выходить из коннектора.
4. Зафиксируйте соединение скобой.



Отсоединение трубы

1. Перекройте воду.
2. Сбросьте давление воды в трубке открытием сливного крана или крана чистой воды.
3. Снимите скобу.
4. Нажмите на кольцо у основания (вдавите внутрь коннектора).
5. Удерживая кольцо, вытяните трубку из коннектора, возможно потребуется значительное усилие.



3. Установка


3.1. Сборка системы фильтрации

Перекройте подачу воды на линии, где необходимо установить фильтр. Откройте водопроводный кран в линии на 1 минуту, чтобы сбросить давление в системе, после чего закройте кран.

Установка крана подачи воды на систему очистки

Отсоедините кран или гибкую подводку в месте предполагаемого подсоединения системы к водоснабжению. Вкрутите шаровый кран (который идет в комплекте с установкой) в трубопровод исходной воды (накидную гайку на внешнюю резьбу трубопровода), на внешнюю резьбу крана накрутите накидную гайку гибкой подводки.

Открутите накидную гайку с крана подачи воды на осмос и наденьте ее на гибкую трубку. Плотно натяните трубку на штуцер крана подачи воды на осмос и закрутите накидную гайку.



Установка крана чистой воды

Для установки крана чистой воды нужна плоская поверхность достаточной жесткости, чтобы кран был надежно закреплен в вертикальном положении. После выбора места крепления просверлите отверстия для крана (диаметр 12 мм), предварительно убедившись в том, что:

- длины трубы, которая идет в комплекте с установкой, хватит для подключения крана к блоку фильтрации;
- для подключения используйте трубку синего цвета
- с нижней стороны столешницы или мойки ничто не будет мешать фиксации крана и подключению гибкой трубы.


Если на поверхности мойки нет места для установки крана, то его можно разместить на поверхности столешницы.



Процесс сверления отверстия в мойке или столешнице требует соответствующих навыков, внимания и осторожности. Используйте защитные очки и перчатки. При необходимости обратитесь к специалисту.

Кран устанавливается на место крепления в соответствующем порядке:

1. Кран для очищенной воды
2. Декоративное кольцо
3. Резиновое уплотнительное кольцо
4. Пластиковое прижимное кольцо
5. Фитинг прямой 1/4"-1/4"
(трубка-трубка) QT-18A



Монтаж дренажной линии

Соединение системы очистки воды с системой слива мойки происходит через дренажный хомут.


Просверлите в канализационной трубе мойки отверстие диаметром 6,0 мм.

Смонтируйте дренажный хомут диаметром 40 мм. так, чтобы отверстия в сливной трубе совпали с отверстием в хомуте.

Для центровки отверстия можно использовать сверло или другой прямой твердый предмет. Надежно зафиксируйте гайки дренажного хомута. Возьмите гибкую трубку черного цвета, вставьте её в фитинг дренажного хомута. Убедитесь в том, что гибкая трубка плотно зафиксирована в фитинге хомута.



В случае, если гибкая трубка не входит в отверстие фитинга на хомуте – расширьте отверстие, используя соответствующий диаметр сверла.



3.2. Подключение и запуск системы

Фиксация системы фильтрации на стене

С целью устойчивой позиции фильтра при работе и обслуживании рекомендуем закрепить систему на стену. При установке фильтра на стену проследите, чтобы нижняя часть фильтра (колбы) находились на расстоянии не менее 100 мм от пола.



Подключение устройства защиты от протечек

Необходимо выполнить подключение устройства защиты от протечек LA-2.

Устройство устанавливается в разрыв трубы подачи исходной воды на установку обратного осмоса. Выполните подключение согласно схеме ниже.



Устройство рекомендуется разместить в потенциальном месте скопления воды при утечке.

Принцип работы устройства основан на запирающем механизме: при попадании влаги на сменный картридж он разбухает и механически перемещает поршень, который перекрывает подачу исходной воды.




Накопительный бак

На резьбовую часть накопительного бака установите кран QT-01B, который в комплекте с системой. После установки обязательно перекройте его.



Для подключения накопительного бака к системе используйте трубку желтого цвета.


Один конец трубки вставьте вместо заглушки желтого цвета, второй конец трубы вставьте в кран QT-01B, накрученный на накопительный бак.



Подключение системы дренажа

Вставьте трубку черного цвета, ранее установленную на дренажном хомуте, вместо черной заглушки.



Последовательность действий при монтаже: установка



Подключение крана с чистой водой

Для систем AWT Premium RO100-NP35, AWT Premium RO100-A1 (с насосом) подключение крана с чистой водой происходит после постфильтра.

Для систем AWT Premium RO100-NP35 (с минерализатором), AWT Premium RO100-A1M (насос с минерализатором) подключение крана с чистой водой происходит после угольного постфильтра и минерализатора.




Подключение системы очистки воды к системе водоснабжения

Присоедините красную трубку, идущую от трубопровода исходной воды, к фитингу с белой заглушкой в первом корпусе фильтра механической очистки.

3.3. Запуск системы фильтрации в работу

- Установите картриджи только в первую и третью колбы по ходу движения воды (справа налево). В наиболее часто используемых комплектациях в колбы помещаются следующие фильтрующие картриджи:
 - Колба №1:** картридж полипропиленовый
 - Колба №2:** картридж угольный гранулированный
 - Колба №3:** картридж угольный пресованный



- Обратите внимание, при установке в колбу картриджи должны оснащаться уплотнительными кольцами. Установка колец происходит в верхней и нижней части картриджа.



- Вставьте обратноосмотическую мембрану в корпус мембранны как показано на рисунке ниже.




Последовательность действий при монтаже: установка

4. После установки мембранны, закройте кран на накопительном баке, откройте кран гидропромывки, откройте кран подачи исходной воды. Промывайте мембранны в течении 20-30 минут.

После промывки мембранны закройте кран ручной промывки мембранны, откройте кран на накопительном баке и дождитесь заполнения накопительного бака.

В зависимости от давления исходной воды бак может заполняться в течении 1,5-3 часов.

После заполнения накопительного бака закройте кран исходной воды, откройте кран чистой воды (установлен на вашей мойке) и полностью слейте воду из бака. Воду можно потреблять только после повторного заполнения бака.



Кран гидропромывки (открытъ
только на время промывки
мембранны, в рабочем
состоянни закрыт)



Воздух из системы может выходить в течение 3-х дней, что приводит к появлению молочного оттенка очищенной воды или пленки, подобной пыли, на поверхности воды. Это мелкие пузырьки растворенного в воде воздуха, которые не принесут вреда вашему здоровью.



Обслуживание

Проверка системы на соответствие техническим характеристикам

1. Рекомендуем вам периодически проверять производительность обратноосмотической мембранны. Для этого потребуется емкость объемом 1 литр и секундомер.

Замер производительности мембранны:

Шаг 1: перекройте кран накопительного бака, откройте кран чистой воды. Засеките время, наполните однолитровую ёмкость из крана с чистой водой, сделайте отметку, сколько потребовалось времени. Вы получили значения наполнения емкости пермеатом ($t_{\text{пермеат}}$).

Шаг 2: перекройте краны исходной и очищенной воды, перекройте (если открыли) кран на накопительном баке. Отсоедините трубку от фитинга на дренажном хомуте (фитинг на канализационной трубе). Откройте краны очищенной и исходной воды. Измерьте, за какое время наполнится однолитровая ёмкость через трубку, которая идет в дренажную систему. Вы получили значения наполнения емкости концентратом ($t_{\text{концентрат}}$). После этого закройте краны исходной и очищенной воды. Установите трубку на дренажной линии в фитинг на дренажном хомуте, откройте шаровый кран бака и кран исходной воды.

Шаг 3: используйте формулу для расчета: $R = \frac{t_{\text{концентрат}}}{t_{\text{пермеат}} + t_{\text{концентрат}}} \times 100\%$

где R – производительность, %; $t_{\text{концентрат}}$ – время наполнения емкости концентратом; мин, $t_{\text{пермеат}}$ – время наполнения емкости пермеатом, мин.

Нормальная производительность бытовой системы очистки воды должна быть от 10 % до 20 %, т.е. до 20 % пропускаемой через установку воды должно быть подано в кран с чистой водой. На производительность системы влияет: время использования, качество входящей воды, температура воды, давление на входе в систему.

2. Проверьте срабатывание 4-х ходового клапана. Автоматическое перекрытие концентрата, подаваемого в дренаж, должно происходить в течении 10 минут после заполнения накопительного бака.
3. Периодически проверяйте систему на герметичность и наличие протечек.
4. Ознакомьтесь с правилами технического обслуживания системы и сроках эксплуатации фильтрующих элементов.
5. Рекомендуется вести запись ввода в эксплуатацию и периодичность замены фильтрующих элементов (Приложение 1).

Эксплуатация и замена фильтрующих элементов

1. Отключите систему от электропитания (если данная опция предусмотрена).
2. Перекройте кран подачи исходной воды.
3. Удалите защитную пленку с поверхности фильтрующих элементов. При помощи специального гаечного ключа снимите корпус фильтра и замените соответствующий фильтрующий элемент. В соответствии с указанием на фильтре («верх», «низ») установите фильтрующий элемент. Для извлечения отслужившей обратноосмотической мембранны может потребоваться специальный инструмент, будьте предельно осторожны или обратитесь к специалисту.
4. Установите корпус фильтра, приложите небольшое усилие для затяжки корпуса фильтра.

Стадия	Материал	Функция	Ресурс
1	PP 10 микрон	Удаление нерастворенных загрязнений, т. е. песка, ила, ржавчины и др.	3-6 месяцев
2	Гранулированный активированный уголь	Активированный уголь, бактерицидное удаление хлора, органических удобрений, агрохимикатов, инсектицидов.	6-12 месяцев
3	Прессованный активированный уголь	Доочистка после второй стадии.	6-12 месяцев
4	Обратноосмотическая мембрана	Удаление тяжелых металлов, вирусов, бактерий и т.д.	1-2 года
5	Угольный постфильтр	Добавляет воде более приятный вкус.	6-12 месяцев
6	Минерализатор	Насыщает воду полезными минералами, корректирует pH вод.	6-12 месяцев

Гарантийный талон №

Продавец:

Покупатель:

Название оборудования:

Серийный номер:

Количество:

Срок гарантийной поддержки: 12 месяцев

Дополнительные сведения:

Условия предоставления гарантии:

1. Объем и ограничения гарантии.

- 1.1.** Предприятие гарантирует, что изделие в составе, указанном в документах, выданных Покупателю, является работоспособным, комплектным и не имеет механических повреждений.
- 1.2.** Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне. Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты, указанной в гарантийном талоне.
- 1.3.** Гарантия действительна при наличии правильно оформленного гарантийного талона, заверенного печатью Предприятия.
- 1.4.** В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Предприятие обеспечивает его бесплатный ремонт.
- 1.5.** Предприятие гарантирует Покупателю предоставление необходимых консультаций по вопросам установки, эксплуатации и ремонта изделий Предприятия.

- 1.6.** Предприятие не отвечает за совместимость изделия с оборудованием других производителей. Вопросы совместимости, производительности и функциональности изделия рассматриваются только в режиме консультаций, либо в рамках отдельных договоров.
- 1.7.** Предприятие оставляет за собой право выбора компонентов, необходимых для ремонта изделия (при сохранении функциональности изделия). В случае невозможности ремонта изделия, Предприятие вправе заменить изделие на другое с эквивалентными характеристиками, уведомив об этом Покупателя.
- 1.8. Гарантия не распространяется на:**
 - изделия, вышедшие из строя вследствие нарушений условий эксплуатации, транспортировки, неквалифицированной установки, обслуживания и модификации, несчастных случаев и стихийных бедствий;
 - изделия, имеющие повреждения, вызванные использованием несоответствующих соединительных кабелей, расходных материалов, запасных частей;
 - изделия, имеющие следы задымления, загрязнения, попадания жидкостей, насекомых, а также имеющие следы любых других внешних воздействий, повлекших за собой повреждения изделия;
 - изделия, имеющие механические повреждения;
 - составные части изделия, имеющие посторонние надписи и наклейки; расходные материалы.
- 1.9. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях, если:**
 - в гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Предприятием;
 - в изделии имеются следы неквалифицированного ремонта или ремонта, не согласованного со специалистами предприятия.
- 1.10.** В случае возникновения разногласий между Предприятием и Покупателем о неработоспособности изделия и/или причинах его неработоспособности, Предприятие принимает изделие для экспертизы. В случае, если экспертиза подтверждает работоспособность изделия или выявляет, что причиной неработоспособности явились действия Покупателя, расходы по проведению экспертизы оплачивает Покупатель.
- 1.11.** Гарантия на замененные составные части изделия или изделие, предоставленное на замену, прекращается вместе с гарантией на изначально проданное изделие.

2. Сроки и условия гарантийного обслуживания.

- 2.1.** Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре.
- 2.2.** Прием заявок на гарантийное обслуживание осуществляется через специалиста Предприятия в рабочие дни.
- 2.3.** Специалист Предприятия проводит первичную диагностику неисправности и координирует дальнейшие действия по восстановлению работоспособности изделия. Предприятие принимает изделия или его составные части для гарантийного ремонта только после согласования действий Покупателя со специалистами Предприятия и проведения первичной диагностики.
- 2.4.** Покупатель обеспечивает доставку в сервисный центр неисправного изделия или его составных частей, а также возврат изделия, предоставленного для временной замены. При этом Покупатель принимает на себя риски, связанные с возможными повреждениями изделия или его составных частей в процессе демонтажа, монтажа и транспортировки. Доставка отремонтированного изделия или его составных частей Покупателю осуществляется силами и за счёт самого Покупателя, если иное не оговорено в дополнительных документах.
- 2.5.** Специалист Предприятия, со слов Покупателя, описывает в акте рекламации о приеме изделия в ремонт характер возможной неисправности изделия. Предприятие имеет право выставить Покупателю счет за необоснованный возврат, если в результате экспертизы, проведенной специалистами Предприятия, выявится отсутствие неисправности.

3. Порядок гарантийного обслуживания

3.1. Покупатель

- при обращении в сервис-центр Предприятия указывает: дату выдачи гарантийного талона, серийный номер изделия и характер неисправности, реквизиты (ИНН и краткое наименование) своей организации, фамилию контактного лица, телефон и e-mail;
- обеспечивает доставку изделия или его составных частей в случаях, описанных выше.

3.2. Специалист Предприятия

- со слов Покупателя производит первичную диагностику и оценивает характер неисправности;
- принимает решение о месте проведения ремонта, способе доставки изделия или составных частей изделия и уведомляет об этом Покупателя;

- проводит диагностику изделия, или его составных частей и определяет соблюдение Покупателем настоящих правил;
- при необходимости, принимает решение о замене изделия или его составных частей другими, эквивалентными по техническим характеристикам, либо, по согласованию с Покупателем, продлевает срок выполнения гарантийного ремонта;
- уведомляет Покупателя о готовности изделия и, по согласованию с Покупателем, устанавливает срок и процедуру возврата;
- в случае нарушения Покупателем настоящих Правил, принимает решение о снятии изделия с гарантийного обслуживания;
- оказывает бесплатную консультацию по вопросам восстановления работоспособности изделия.

Стандартная гарантия по умолчанию присваивается всем изделиям и включает в себя 1 год гарантийного обслуживания и восстановление работоспособности изделия.

Срок гарантийного обслуживания 1 год.

С условием гарантии согласен

Фамилия покупателя:

Подпись покупателя:

Дата продажи:

« »

20 г.

Продающая организация:

Фамилия и подпись продавца:

Приложение 1

№	Картридж №1		Картридж №2		Картридж №3		Обратноосмотическая мембрана	Для заметок
	Нам-е	Дата установки	Нам-е	Дата установки	Нам-е	Дата установки		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								